



1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.
2. Высота установки штепсельных розеток - 0,25м от уровня чистого пола (если иное не указано на плане).
3. Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто в стяжке пола, открыто по потолку и в кабель-канале.
4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩУР (листы 3,4 ЭОМ).
5. Все розетки с закрыв. гнездами.
6. Типы розеток и декоративные установочные элементы уточняются заказчиком.
7. Привязки розеток и оборудования см. отдельный дизайн-проект.
9. Запас кабеля для подключения кондиционеров - 2м.
8. Прокладка проводки осуществляется с учетом других коммуникаций - ОВ, ОА, и др.

						ЭОМ									
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата										
										Стадия	Лист	Листов			
										Р	6				
Н.контр.						План ресторана. Электрооборудование.									
Проверил															
Разработал															