



Условные обозначения:

- Щит учетно-распределительный (ЩУР)
- 3-х проводная электросеть;
- Поток групповых и распределительных сетей;
- Тип1, светильник настенный, IP54;
- Тип2, светильник настенный, IP20;
- Тип3, светильник потолочный, IP20;
- Тип4, светильник подвесной, IP20;
- Тип5, светильник подвесной, IP20;
- Тип6, светильник трековый, IP20;
- Тип7, светильник потолочный, IP20;
- Тип8, светильник потолочный, IP20;
- Тип9, указатель "Выход"
- Тип10, лента светодиодная
- шинопровод для трековых светильников
- Выключатель встроенный двухклавишный;
- Выключатель встроенный одноклавишный;
- Выключатель открытой установки, одноклавишный, IP44;
- Выключатель открытой установки, двухклавишный, IP44;
- Светорегулятор скрытой установки;

Примечание:

- Высота установки щитов - 1,8м до верха.
- Высота установки выключателей - 0,9м от уровня чистого пола, в зоне барной стойки - 1,0м.
- Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в черных ПВХ трубах открыто по потолку и в кабель-канале.
- Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩУР (листы 3,4 ЭОМ).
- Типы светильников уточняются заказчиком. Проектом предусматривается светодиодное освещение. Изменение потребляемой мощности источников света и их типа согласовывается с автором проекта.
- Привязки выключателей и светильников см. отдельный дизайн-проект.
- Прокладка проводки осуществляется с учетом других коммуникаций - ОВ, ОА, и др.

						ЭОМ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	5	
Н.контр.						План ресторана. Электроосвещение.		
Проверил								
Разработал								