

Наружное освещение, реклама	2,2	N1-1
	11,1	N1-2
Освещение зоны I, зоны II, тамбура, указатель "Выход"	6,1	N1-3
Освещение бара зоны II	2,5	N1-4
Освещение зоны III, с/у, указатель "Выход"	4,5	N1-5
Освещение с/у, зоны технической, хранения, "Выход"	1,5	N2-1
Вентилятор вытяжной установки B2	0,9	N2-2
Приточно-вытяжная установка П1	7,1	N2-3
Газоконвертор Ятаган "Out 2,0"	0,3	N2-4
Кондиционеры K1, K2, K3	2,7	N2-5
Морозильник, шкафы холодильные	1,9	N2-6
СВЧ, стол охлаждаемый	1,5	N2-7
Контактный гриль	1,6	N2-8
Плита индукционная	1,8	N2-9
Плита индукционная	1,8	N2-10
Мясорубка, слайсер, упаковщик	1,4	N2-11
Печь конвекционная	3,8	N2-12
Фритюр	2,0	N2-13
Посудомоечная машина	2,0	N2-14
Кофемашина	2,6	N2-15
Кофемолка, ледогенератор	0,7	N2-16
Холодильники	2,0	N2-17
Бойлер	2,0	N2-18
Розетки общего назначения	2,0	N2-19
Розетки общего назначения	2,0	N2-20
Теплый пол	3,6	N2-21
Теплый пол	1,5	

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрошита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - открытой установки.

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.

Однолинейная расчетная схема ЩУР
(начало).