

**Примечание:**

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.
2. Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах за подшивным потолком, скрыто в полу и штробах стен.
3. Прокладку групповых сетей выполнить с учетом разделов ОВ и ВК.
4. Отверстия менее 50мм пробить по месту.
5. Привязки электроустановочных изделий см. дизайн-проект.
6. Высота установки розеток H=200 мм от уровня пола, если иное не указано на плане.
7. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩУР-1 (лист 3, 4 ЭОМ).

Шифр: 24042016-ЭОМ

г. Москва, Цветной б-р, д.26 (2-й этаж).

						Шифр: 24042016-ЭОМ			
						г. Москва, Цветной б-р, д.26 (2-й этаж).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Разработал	Бабаев			05.16.		План помещений. Силовое электрооборудование.			