Данные питающей сети		
Ру=10,3 кВт Рр=8,2 кВт cosф=0,93 Ip=13,5 А	Токи фаз: Ia=13,3А Ib=14,5А Ic=12,5А	2ЩС.к, индивид. изготовл., IP31 380/220В; ~50Гц



Электроприемник																												
Условное обозначение																												
N группы		2N21.к		2N22.к		2N23.к		2N24.к		2N25.к		2N26.к		2N27.к		2N28.к		2N29.к		2N30.к		2N31.к						
Ру, кВт		0,9		0,9		0,9		0,9		0,7		0,7		0,7		0,7		0,9		0,9		0,7						
Ip, А		4,3		4,3		4,3		4,3		3,3		3,3		3,3		3,3		4,3		4,3		3,3						
Назначение линии		Кондиционер №21		Кондиционер №22		Кондиционер №23		Кондиционер №24		Кондиционер №25		Кондиционер №26		Кондиционер №27		Кондиционер №28		Кондиционер №29		Кондиционер №30		Кондиционер №31						

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - открытой установки.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.

- АВДТ.

СОГЛАСОВАНО

взамен инв.N

подпись и дата

инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.					
Проверил					
Разработал					

ЭОМ

Электрооборудование 2-го и мансардного этажей.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Однолинейная расчетная схема 2ЩС.к (начало).

формат А3 (420х297)