

N группы	Марка кабеля, труба	Ру, кВт	Ip, А	Назначение линии
в щит 2ЩС,к к контактору группы 2N28.к	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=30м			
2N28.кв	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=20м	0,1	0,5	Карточный выключатель №28
2N28.1	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=40м	1,0	4,8	Освещение №28
2N28.2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=40м	0,7	3,5	Розетки №28
2N28.3	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	1,0	4,9	Розетки с/у №28
2N28.4	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=20м	0,3	1,5	Холодильник №28
в щит 2ЩС,к к контактору группы 2N29.к	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=30м			
2N29.кв	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=20м	0,1	0,5	Карточный выключатель №29
2N29.1	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=40м	1,1	5,3	Освещение №29
2N29.2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=40м	0,7	3,5	Розетки №29
2N29.3	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	1,0	4,9	Розетки с/у №29
2N29.4	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	0,3	1,5	Холодильник №29
в щит 2ЩС,к к контактору группы 2N30.к	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=30м			
2N30.кв	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=10м	0,1	0,5	Карточный выключатель №30
2N30.1	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=40м	1,1	5,3	Освещение №30
2N30.2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=40м	0,7	3,5	Розетки №30
2N30.3	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	1,0	4,9	Розетки с/у №30
2N30.4	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=20м	0,3	1,5	Холодильник №30
в щит 2ЩС,к к контактору группы 2N31.к	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=30м			
2N31.кв	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=10м	0,1	0,5	Карточный выключатель №31
2N31.1	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 - П16 L=40м	1,1	5,3	Освещение №31
2N31.2	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=40м	0,7	3,5	Розетки №31
2N31.3	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	1,0	4,9	Розетки с/у №31
2N31.4	ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - П16 L=30м	0,3	1,5	Холодильник №31

Электроприемник

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - открытой установки.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.
- АВДТ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Н.контр.					
Проверил					
Разработал					

ЭОМ

Электрооборудование 2-го и мансардного этажей.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Однолинейная расчетная схема 2ЩР.1 (продолжение).

СОГЛАСОВАНО

взамен инв.N

подпись и дата

инв. N подл.

формат А3 (420х297)