

$P_y = 14,1 \text{ кВт}$ $P_p = 11,3 \text{ кВт}$ $\cos \phi = 0,93$ $I_p = 18,5 \text{ А}$	<b>Токи фаз:</b> $I_a = 18 \text{ А}$ $I_b = 19,2 \text{ А}$ $I_c = 18 \text{ А}$	3ЩР.1, индивид. изготовл., IP31 380/220В; ~50Гц	
--	--	--	--

[illegible]

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрошита выбирается заказчиком.
2. Степень защиты IP31.
3. Исполнение - открытой установки.

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.

- АВДТ.

						ЭОМ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
						Электрооборудование 2-го и мансардного этажей.	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
Н.контр.									
Проверил						Однолинейная расчетная схема ЗЩР.1.			
Разработал									