


Сводная таблица кабельных изделий.

<i>№ п/п</i>	<i>Заводская марка</i>	<i>Количество жил и сечение жил</i>	<i>Длина, м.</i>	<i>Примечание</i>
1	КПСЭнз-FRLS	1х2х0,75	159	с 10% запасом
2	КСВВ	1х2х0,5	23	с 10% запасом
3	ВВГ	3х1,5	15	с 10% запасом
4	РК-50-1		11	с 10% запасом

1. Допускается замена марок указанных кабелей на марки кабелей, аналогичные по техническим характеристикам
2. Кабельный журнал составлен на основании схемы размещения оборудования и плана прокладки кабельных трасс.
3. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по фактически промеренной трассе.
4. Длины кабелей уточняются на месте, с учетом рельефа местности и путей прохождения кабельных трасс.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	кабельных трасс.										
			3. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по фактически промеренной трассе. 4. Длины кабелей уточняются на месте, с учетом рельефа местности и путей прохождения кабельных трасс.										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							01.01.2015.РД.АПС				
									Капитальный ремонт ГРС-1 Альметьевского ЛПУ МГ				
									г. Нижнекамск				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата					
			Разраб.							Стадия	Лист	Листов	
						ГИП	Абдузяров			Силовое электрооборудование	Р	14.1	14
										Кабельный журнал	ООО "Абель "		
						Н.контр.	Шамсутдинов	