

Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число рез. жил	Направление кабеля		Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил				По проекту	Про-ложено	
	Э1	ВВГ	3х1,5		существующее эл. питание, 220В	Шкаф ШПС (QF1)	5		
	Э2	ВВГ	3х1,5		существующее эл. питание, 220В	Блок управления клапаном – БУК	5		
	Э3	ВВГ	3х1,5		существующее эл. питание, 220В	Шкаф ШН (QF1)	5		
	К/11	КСВВ	1х2х0,5		Клапан запорный – КЗГЭМ-УИ	Блок управления клапаном – БУК	9		
	К/12	КСВВ	1х2х0,5		Блок управления клапаном – БУК	Шкаф ШПС (ХТ1)	3		
	В1	КСВВ	1х2х0,5		Устройства коммутационное – SR1	Шкаф ШПС (ХТ1)	9		
	В2	КСВВ	1х2х0,5		Устройства коммутационное – SR1	к расцепителю	2		
	ШО1	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Оповещатель светозвуковой – BIGLD1	Шкаф ШПС (ХТ1)	14		
	ШО2	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Оповещатель светозвуковой – BIGLD2	Шкаф ШПС (ХТ1)	10		
	ШО3	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Оповещатель светозвуковой – BIGLD3	Шкаф ШПС (ХТ1)	2		
	ШО4	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Оповещатель светозвуковой – BIGLD4	Шкаф ШПС (ХТ1)	7		
	ШО5	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Оповещатель светозвуковой – BIGLD5	Шкаф ШН	4		
	ШС1.1	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF14	Шкаф ШПС (ХТ1)	15		
	ШС1.2	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF13	Извещатель пожарный пламени – ВТF14	7		
	ШС1.3	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF12	Извещатель пожарный пламени – ВТF13	20		
	ШС1.4	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF11	Извещатель пожарный пламени – ВТF12	7		
	ШС2.1	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF2.2	Шкаф ШПС (ХТ1)	12		
	ШС2.2	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный пламени – ВТF2.1	Извещатель пожарный пламени – ВТF2.2	2		
	ШС3.1	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный дымовой – ВТН3	Шкаф ШПС (ХТ1)	5		
	ШС3.2	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный дымовой – ВТН2	Извещатель пожарный дымовой – ВТН3	2		
	ШС3.3	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный дымовой – ВТН1	Извещатель пожарный дымовой – ВТН2	2		
	ШС4.1	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный ручной – ВТМ1	Шкаф ШПС (ХТ1)	16		
	ШС5	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный ручной – ВТМ2	Шкаф ШПС (ХТ1)	11		
	ШС6	КПСЭн2-FRLS	1х2х0,75		Извещатель пожарный ручной – ВТМ3	Шкаф ШПС (ХТ1)	5		
	РК1	РК-50-1			Передачик – PRD	Антенна – АН1	7		
	РК2	РК-50-1			Приемник – PRM	Антенна – АН2	4		
							03.01.01.РД.АПС		
							Изм.	Лист	№ докум.
							Подп.	Дата	Лист
							14.2		
							Формат А3		