




Зона Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ШН	Бокс 31 Н	Бокс навесной, 680х350х170	1	
PRM	RS-200R	Приемник "Риф Стринг"	1	
RIP1	"РИП-12" исп. 01	Резервированный источник питания	1	
QF2	IEK BA47-29, 2P, In=1A.	Выключатель автоматический	1	
F1	hakel Pi-k25	Помехоподавляющий фильтр	1	
1	PG 21	Сальник диаметр проводника 15-18мм IP54	2	

Схема размещения оборудования на монтажной панели в шкафу ШН

Вид спереди. Дверь не показана.



Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
				01.01.2015.РД.АПС					
				Капитальный ремонт ГРС-1 Альметьевского ЛПУ МГ					
				г. Нижнекамск					
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата				
Разраб.	ГИП	Абузяров				Стадия	Лист	Листов	
						Р	13	14	
Н.контр.	Шамсутдинов					Шкаф ШН.			
				Эскиз общего вида.				ООО "Адель"	

Формат А4