



Спецификация / Specification

Поз. Item	Обозначение/Description	Наименование/Name	Код Q-типы	Масса/Weight, kg	Прим. Note
1.01CT	ЗКМФ 24	Трехсекционная градирня производительностью 1580м3/ч ΔТ 15°С, вентиляторами мощностью по 37кВт	1		
1.01 PU1,2	FHE 80-160/185	Насос Q=130м3/ч, H=30м с электроприводом N=18,2кВт	2	141	1раб,1рез
1.01 FC1,2	LPF6-LP	Самопромывной фильтр пропускной тепльностью 130м3/ч	2	160	1раб,1рез
1.01CT	ЗКМФ 24	Three-sectioned Cooling Tower capacity is 1580 m3/h ΔТ 15°С, fan capacity 37 kW/each	1		
1.01 PU1,2	FHE 80-160/185	Pump Q=130 m3/h, H=30m with E-motor N=18,2 kW	2	141	1op,1standby
1.01 FC1,2	LPF6-LP	Self-cleaning filter capacity 130 m3/h	2	160	1op,1standby

Примечание / Notes

- Существующее оборудование показано пунктирной линией/
Existing equipment is shown with dotted line.
- * Размеры для справок. Будут уточнены после проработки
строительной части проекта. /
* Reference dimensions to be specified after a design of civil data.