





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М
-  - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М установка в подвесной потолок
-  - Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ (ИП 513-ЗСУ-А)
-  - Оборудование ОПС.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Кабельные прокладки системы пожарной сигнализации и оповещения выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,52.
2. Ручные извещатели установить на стенах на высоте 1.5 м от уровня пола не менее 0.75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к ним.
3. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-141М установить на перекрытие.
4. Световые оповещатели установить над дверными проемами, на стену, на высоте не менее 2м.
5. Расстояние между кабелями пожарной сигнализации и электроснабжения 220В должно быть не менее 500мм.
6. Оборудование ОПС установить на стену из негорючего материала.
7. Кабельные прокладки выполнить в кабель канале.

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	