Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Позиц. по плану	Наименование	Прим.
1	Электрическая плита/шкаф	
2	Раковина	
3	Стол	
4	Раковина	
5	Стол	
6	Раковина	
7	Стол	
8	Раковина	
9	Стол	
10	Раковина	
11	Раковина	
12	Кабинет ЗЖ	
13	Кабинет	
14	Стол	
15	Электрическая плита/шкаф	
16	Стол	
17	Раковина	
18	Стол	
19	Раковина	
20	Стол	
21	Раковина	
22	Кабинет цветного телевидения	
23	Кабинет Бирюзовой Бухты	
24	Раковина	
25	Кабинет Бирюзовой Бухты	
26	Раковина	
27	Электрическая плита/шкаф	
28	Раковина	
29	Электрическая плита/шкаф	
30	Стол	
31	Раковина	
32	Стол	
33	Раковина	
34	Раковина	
35	Раковина	
36	Прачечная	
37	Раковина	
38	Стол	
39	Алоечный душ	
40	Стол	
41	Раковина	
42	Раковина	
43	Раковина	
44	Раковина	
45	Раковина	
46	Раковина	
47	Раковина	
48	Раковина	
49	Учебная комната	
50	Учебная комната	
51	Кабинет физиотерапии	
52	Раковина	

Грунтовые условия рабочего обитания выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS различного сечения, изготовлен типа обрезанного обитания выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS различного сечения.

Для обеспечения электроснабжения в помещениях, согласно требованиям безопасности, в соответствии с ПУЭ для предотвращения возгорания и распространения пожара, прокладываемые кабельные линии выполнены:
- открыто в кабель-каналах по строительным конструкциям
- открыто в кабель-каналах по подвесной конструкции
- открыто в кабель-каналах по подвесной конструкции с учетом среды применения.

Прокладка кабеля в помещениях, выполнена в кабель-канале. Выход кабеля на поверхность в кабель-канале, для обеспечения безопасности, имеет