План

П1
Осевой вентилятор
AW 450E4-K
с защитным козырьком ABS 450 AXC
отм. оси +3,900

П2
Осевой вентилятор
AW 450E4-K
с защитным козырьком ABS 450 AXC
отм. оси +3,900

П3
Осевой вентилятор
AW 450E4-K
с защитным козырьком ABS 450 AXC
отм. оси +3,900

ПЕ1
Воздухозаборная решетка
сеч. 805x405(h)мм
отм. низа +2,000

CV22-900-900
с защитным экраном
из негорючих материалов

ГРУ

Котельная

0,000

Склад топлива

0,000

+2,400

+2,755

B1
DVEX 450D4

Подключение
к сетевым трубопроводам
T1.1, T2.1 Ду300
(см. часть ТМ)

Коллектор собственных
нужд котельной, Ø57x3,0

CV22-900-900
с защитным экраном
из негорючих материалов

Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов:

T1.1, T2.1 – трубопроводы системы теплоснабжения (подающий и обратный)

BE1

Дефлектор Ø630
серия 1.494-32
+6,300
ХП – 2850м³/ч
ПП – 1850м³/ч
Ø630
5,300
УП1-07
серия 5.904-10

BE2

Дефлектор Ø400
серия 1.494-32
+6,300
ХП – 945м³/ч
ПП – 745м³/ч
Ø400
5,300
УП1-04
серия 5.904-10

B1

Крышный вентилятор
DVEX 450D4
+5,700
ХП – 0 м³/ч
ПП – 4022м³/ч
Ø280
5,300

BE3

Дефлектор Ø400
серия 1.494-32
+6,300
ХП – 720м³/ч
ПП – 720м³/ч
Ø400
5,300
УП2-04
серия 5.904-10

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	ОВ		
						Строительство квартальной котельной в Калининградской области		
Утвердил					05.17	Котельная	Стадия	Лист	Листов
Проверил					05.17		П	2	
Разраб.					05.17	План. Схемы BE1, BE2, BE3, B1			
Н.контр.					05.17				

Взам. инв. #
Подп. и дата
Инв. # подл.