

Инв. # подл.	Взам. инв. #
Подп. и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K12.2	Пластиковая цилиндрическая емкость для умягченной воды, V=5м3, в комплекте:	T-5000		000 "ЭкоПром СПб"	к-м	2		
	- клапан поплавковый Ду40			Россия	шт	1		
	- поплавков нержавеющей Ду40				шт	1		
	- труба дыхательная Ду50 / труба переливная Ду50				шт	1/1		
K13	Дымовая труба внутренним/наружным диаметром 600/700мм, Н=24м, толщина стенки δ=50мм			"Балтвент"	к-м	1/1/1*		
				Калининград				
K13.1	Утепленный тройник 45град.	НУР45			шт	1/1/1*		
K13.2	Утепленная вычистка с заглушкой	НУР			шт	1/1/1		
K13.3	Утепленный сборник конденсата	НУС			шт	1/1/1		
K13.4	Утепленный дымоход, l=1000мм	НУ			шт	23/23/23		
K13.5	Утепленный дымоход, l=500мм	НУ01			шт	2/1/2		
K13.6	Утепленный дымоход, l=250мм	НУ02			шт	1/-/1		
K13.7	Утепленный компенсатор	НУ03			шт	2/-/2		
K13.8	Утепленное колено 45град.	НУК45			шт	2/1/2		
K13.9	Утепленная насадка нижняя	НУН			шт	1/1/1		
K13.10	Утепленная насадка верхняя	НУВ			шт	1/1/1		
K13.11	Площадка монтажная плоская	НМП			шт	1/1/1		
K13.12	Площадка монтажная напольная	НМН			шт	1/1/1		
K13.13	Площадка монтажная сквозная утепленная	НМУ			шт	2/2/2		
K13.14	Площадка монтажная консоль	НМК			шт	2/2/2		
K13.15	Тройник 87град. под установку взрывного клапана	НУТ87			шт	1/1/1		
K13.16	Стягивающий хомут	НСХ			шт	37/32/37		
K13.17	Кронштейн с хомутом	НВХ25			шт	11/11/11		

\* Количество комплектов и элементов системы дымоудаления (слева направо):  
для котла №1 / для котла №2 / для котла №3

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	2/2017-ИОС4.1	ТМ.С	Лист
								3