

Инв. # подл.	Взам. инв. #
Подп. и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K7	Расширительный мембранный бак емкостью 500л	N 500/6		"Reflex"	шт	3	79	
K8	Подогреватель независимой системы теплоснабжения мощностью 3,5 МВт, греющий контур-105/80°С, нагреваемый контур-95/70°С	GXD-051-L-5-N-79		ГК "АТИС"	шт	3	762	
K9	Станция умягчения воды непрерывного действия производительностью 5 м3/ч в комплекте: - корпус фильтра 24x72" (2шт); - клапан управляющий Runxin F74A 3 (2шт), умягчитель по счетчику; - бак солевой, V=300л (2шт), в сборе	H2OPTIM		ООО "Водные технологии", Калининград	к-т	1	1100	Вес оборудования включает вес наполнителя
K10	Станция дозирования - насос-дозатор DLX VFTMBB 5-7 (1шт.); - водосчетчик MKTI 40; - реагент для ПНР (28кг)	DLX		ООО "Водные технологии", Калининград	к-т	1	40	
K11	Охладитель отбора проб двухточечный			ОАО "САРАЗЭНЕРГОМАШ" г. Саратов	к-т	2	26,3	
K12.1	Пластиковая цилиндрическая емкость для исходной воды, V=5м3, в комплекте: - клапан поплавковый Ду40 - поплавков нержавеющей Ду40 - труба дыхательная Ду50 - труба переливная Ду50	T-5000		ООО "ЭкоПром СПД" Россия	к-т	1		
					шт	1		
					шт	1		
					шт	1		
					шт	1		

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	2/2017-ИОС4.1	ТМ.С	Лист
								2