



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№	Наименование помещений	Площадь	Примеч.
201	Лестница	16,38	
202	Холл	17,33	
203	Санузлы	5,04+5,04	
204	Кладовая уборочного инвентаря	1,89	
205	Зал совещаний	29,16	
206	Кухня столовой для персонала		
206.1	Догоготовочный цех	22,67	
206.2	Моечная столовой посуды	7,79	
206.3	Моечная кухонной посуды	3,04	
207	Обеденный зал столовой для персонала	68,59	
208	Коридор	21,55	
209	Кабинет отдела кадров	18,83	
210	Кабинет бухгалтерии	12,40	
211	Кладовая	3,58	
212	Рекреация	18,37	

213	Кабинет директора	21,19
214	Коридор	3,24
215	Комната пересчета	9,43
216	Главная касса	12,94
217	Кабинет	11,36
218	Бытовое помещений (м)	83,79
219	Бытовое помещений (ж)	128,20
220	Душевая	8,10+8,10
221	Санузел	3,76+3,76
222	Комната личной гигиены	3,14
223	Коридор	62,83
224	Аппаратная	24,43
225	IT-отдел	17,52
226	Венткамера №1	270,58
227	Венткамера №2	139,79
228	Помещение архива	11,22
229	Коридор	8,19

Примечание

- ▷ приток
- ⊘ вытяжка
- X — трубопроводы хладагента
- K — дренажный трубопровод конденсата

Конденсатопровод от кондиционеров проложить с уклоном 0,01-0,05.

Изд. № 001. Подп. и дата. Вент. уст. №

02-07-П.0В					
Торговый комплекс "Лента"					
Изм.	Исполн.	Лист	№ дин.	Перп.	Дата
ГИП					
Нач. отдела					
Н. контроль					
Разработал	Наумов				
Система вентиляции.				Страниц	Лист
				П	15
Венткамер. План на отв. +4.650 в осях E-И/1-6.					