



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование помещений	Площадь м. кв.
30	Лестничная клетка	21,5
31	Зал для гостей	130,3
32	Службное помещение	3,2
33	Санузел	5,5
34	Службное помещение (кальян)	1,8
	Всего по 3-му эт.	162,3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- B1 — — хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод;
- T3 — — водопровод горячей воды;
- T4 — — циркуляционный водопровод горячей воды;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При скрытой прокладке предусмотреть лючки для доступа к запорной арматуре.
2. Для трубопроводов из металлопластиковой трубы указаны наружные диаметры.
3. Пожарные краны установить на отметке 1,35м от уровня чистого пола помещения.
4. Точки подключения оборудования кухни, санитарнотехнических приборов и водомерного узла следует уточнять по месту.
5. Привязки и точки подключения, а также характеристики технологического оборудования следует уточнять по проекту марки "ТХ".
6. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, показаны пунктиром.