


Узел учета расхода
воды (см. лист 14)



Ду65 в систему хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода

[illegible]

Technical drawing of a stepped profile. The profile is divided into five segments with horizontal dimensions 118, 215, 85, 215, and 117. The total height is 200, and the height of the first segment is 120. The profile is shown in cross-section with hatching.

Ду65 от водомерного узла Ду50

Ду65

Ду50

36

Ду65

Ду50

1

2

5

4

3a

Ду50

Ду65 в систему хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

NN поз.	Обозначение	Наименование	Количество
1	CR15-1	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Q=17м ³ /час, H=9,9м вод.ст., с эл. двигателем N=1,1кВт	2 шт.
2	VP3448	Дисковый поворотный межфланцевый затвор Ду50 фирмы "Tecofi"	4шт.
3а	VR3448-02	Клапан обратный поворотный фланцевый Ду50 фирмы "TECOFI"	2шт.
3б	VR3448-02	Клапан обратный поворотный фланцевый Ду65 фирмы "TECOFI"	1шт.
4	14M1	Кран трехходовой натяжной для манометра	1шт.
5	ЭКМ	Манометр показывающий электроконтактный D=100мм, 0-16бар, A1/2"	1шт.