



**Условные обозначения**

- - - - - T1 - трубопровод подающей линии
- - - - - T2 - трубопровод отводящей линии
- Отопительный прибор
- Квартирные узлы учета
- Воздуховод 200x200
- Воздуховод 150x150

**Примечание**

Все трубопроводы прокладывать с уклоном 0,005 в сторону распределительной гребенки  
 Горизонтальные трубы прокладывать в полу.  
 Все трубопроводы теплоизолировать теплоизоляцией Энергофлекс 13мм

	Заказчик:	12/09-25И-0В				
		Энергоэффективный жилой дом по адресу: Россия, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Ворошилова, д.5				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП		Системы отопления и вентиляции		Стадия	Лист	Листов
Проверил				РД	8	15
Разработал		Манташян		План 1-ого этажа		

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №