УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

К ПОДВОД КИСЛОРОДА

В ПОДВОД ВАКУУМА

А ПОДВОД ЗАКИСИ АЗОТА



ПРИМЕЧАНИЕ :

1. ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ САНТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫПОЛНИТЬ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СанПиН 2.1.3.1375-03 п.5.5, 5.6 (СМ.РАЗДЕЛ "ВК" ПРОЕКТА).

2. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕТЬ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 2.04.05-91*, раздел 6, И ГОСТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ ГОСТ 30494-96 (СМ. РАЗДЕЛ "ОВ" - "Отопление и вентиляция").

3. ЛИНЕЙКИ С ПОДВОДОМ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И УКАТЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛ "ЭС" ПРОЕКТА.
КИСЛОРОД- В ПОМЕЩЕНИЯХ N: 5,11,12,15,16
ВАКУУМ- В ПОМЕЩЕНИЯХ N: 5,11,15,16
ЗАКИСЬ АЗОТА- В ПОМЕЩЕНИЯХ N: 5,15,16

4. ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ N 4 НАД ПЯТОЙ поз.24 ПРИПОЧКО- ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИТОК 400куб.м/час ; ВЫТЯЖКА 750куб.м/час)

5. ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ПОМЕЩЕНИИ N 3 НАД МОЕЧНЫМИ ВАННАМИ поз.32,33 ВЫТЯЖНУЮ СИСТЕМУ (50 100куб.м/час ОТ КАЖДОЙ ГОЛОВКИ)

6. МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИФТОВ ПОКАЗАНЫ В РАЗДЕЛЕ "АР" ПРОЕКТА.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер плана	Наименование	Площадь м²	Категория дня	Категория ночь
7а	Для рабочей прачки			Г
7б	Душевая			Г
7в	Чистая прачки			Г
7г	Грязная прачки			Г

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер плана	Наименование	Площадь м²	Категория дня	Категория ночь
1	Палата 3 к	22.56		В
2	Сестра	33.87		Г
3	Мойка	7.56	Г	Г
4	Перевязочная	10.25		Г
5	Операционная	39.40		Б
6	Предоперационная	16.2		Б
7	Ств. проросли перевязки	9.73		Г
8	Шлюз	19.60		Г
9	Кладовая уборочного инвентаря	2.68	ОВ	Г
10	Моечная инструментов	10.11		В
11	Предбанник	24.28		Б
12	Процедурная	24.05		Б
13	Палата 2 к	23.72		В
14	Палата 2 к	21.1		В
15	Палата послеоперационная 2 к	26.25		В
16	Палата послеоперационная 2 к	26		В
17	Палата 2 к	25.32		В
18	Комната сестры-хозяйки	8.0		Г
19	Кладовая чистого белья	3.54	ОВ	Г
20	Кладовая уборочного инвентаря	2.80	ОВ	Г
21	Комната для грязных и перевязочных белья	15.39		Г
22	Санузел	2.28		Г
23	Кладовая грязного белья	2.07	ОВ	Г
24	Бокс перитонит	4.82		Г
25	Коридор	44.31		
26	Шлюз	11.52		
27	Вытяжной шкаф	28.42		
28	Коридор	8.59		
29	Санузел больных	5.85		Г
30	Кислородная фильтрация	9.27		Г
31	Помещение мойки и сушки каталок и суден	5.98		Г
32	Кладовая грязного белья	3.89	ОВ	Г
33	Санузел персонала	2.28		Г
34	Ординаторская	18.45		Г
35	Кабинет старшего врача	10.35		В
36	Коридор	21.45		
37	Ординаторская	14.25		В
38	Коридор	5.32		
39	Коридор	6.68		

Формат А2