

Взам.инв.М	
Подпись и дата	
Инв.М подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еду- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пожарные извещатели системы "ОПС-РЧБЕЖ":							
х.хВТМх.х	Извещатель пожарный ручной	ИПР-513-10		ООО "КБ Пожарной Автоматики" г.Саратов	шт	73		ООО "КБПА "
								http://td.rubezh.ru
х.хВТНх.х	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-45		-//-	шт	162		
х.хВТКх.х	Извещатель пожарный тепловой	ИП 105-1		ООО НПП "Магнито-контакт" г. Рязань.	шт	652		
ВТНх.х	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64 прот. R3		ООО "КБ Пожарной Автоматики" г.Саратов	шт	128		
ВТМх.х	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР-513-11 прот. R3		-//-	шт	12		
х.ВТН-хх	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный.	ИП 212-50М		-//-	шт	380		
SC11.	Изолятор шлейфа адресной линии RS-R3.	ИЗ-1		-//-	шт	48		
.SC4.19.								
	Пожарные оповещатели системы "ОПС-РЧБЕЖ":			ООО "КБ Пожарной Автоматики" г.Саратов				
BIAL	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Упит =12/24 В.	"ОПОП 2-35"		-//-	шт	47		
BIALS	Оповещатель охранно-пожарный световой Упит =12/24 В.	"ОПОП 1-8".		-//-	шт	73		

						217.01.01-ПСчО, АОВ.С			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Астраханской дом 71а в г-к Анапа (Корректировка).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата				
Гл. спец		Сущинский			08.17	Автоматическая система пожарной сигна- лизации, оповещения о пожаре, автомати- зация противоподымной защиты.		Стадия	Лист
ГАП		Гаврилов			08.17			Р	1
ГИП		Афоник			08.17				5
Н.контр.		Сущинский			08.17.	Спецификация оборудования и изделий.		ООО ПТП "ОЛВИАЛ" г.Краснодар	