

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения	Наименование
	Прибор приёмно-контрольный.
	Прибор индикации, (табло), пульт управления..
	Извещатель пожарный ручной.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный.
	Блок источника резервного питания
	Устройство оконечное
	Оповещатель пожарный светозвуковой.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный. (комплект излучатель, отражатель).
	Извещатель пожарный тепловой.
	Изолятор разветвитель двухпроводной линии связи.
	Модуль расширения, устройство адресное.
	Оповещатель пожарный речевой. Выходная мощность 1 Вт и 3 Вт соответственно.
	Указатель световой "Выход"
	Клапан противодымной защиты нормально закрытый.
	Клапан противодымной защиты нормально открытый.
	Шлейф сигнализации, линия оповещения.
	Кабель сетей ПСУО, автоматизации с указанием марки, ---;(4). --- количество прокладываемых совместно кабелей.
	Сеть пожарной сигнализации.
	Сеть оповещения о пожаре.
	Сеть автоматизации противодымной защиты..

Обозначения	Наименование
	Устройство пусковое адресное.
	Шкаф автоматизации, щит силовой.
	Линия заземления
	Очаг заземления
	Проводка пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх или сверху вниз
	Проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки
	Проводка приходит с более низкой отметки или уходит на более низкую отметку
	в стальных трубах
	в винилпластовых трубах
	в ПВХ коробах
	в асбестоцементных трубах
	в металлорукавах
	в канале

						217.01.01–ПСУО, АОВ				
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Астраханской дом 71а в г-к Анапа (Корректировка).				
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата					
						Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация противодымной защиты.		Стадия	Лист	Листов
Гл. спец		Сушинский		08.17	Р			12		
ГАП		Гаврилов		08.17						
ГИП		Афоник		08.17						
Н.контр.		Сушинский		08.17.		Общие данные.		ООО ПТП "ОЛВИАЛ" г.Краснодар		