Схема автоматизации секция 1.1.(Начало).



Поз. обознач	Наименование	Кол	Примечание
	Система ОПС и управления противопожарной защитой		
	"РУБЕЖ" в составе:		
PU1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-	1	
	пожарный адресный "Рубеж-2ОП" прот. Р3.		
PI1	Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"	1	
А1.1.	Шкаф управления ЩДУ1 в составе:	1	
	А1.1.1- Адресная метка "АМ-4" прот. Р3 1 шт.		
	А1.1.2 - Релнйный модуль - 4 выхода 1 шт.		
	напряжения "РМ-4К" прот Р3.		
	А1.1.3, А1.1.4 - Модуль управления клапаном 2 шт.		
	дымоудаления "МДУ-1" прот. Р3		
	Шкаф металический навесной с замком и 1 шт.		
	монтажной платой 400х600х150 мм.		
А1.2*	Шкаф управления ЩДУ1* в составе:		
	А1.2.1*. . А1.2.3*- Адресная метка "АМ-4" прот. Р3 3 шт.		
	А1.2.4*, А1.2.5* - Релнйный модуль - 4 релейных 2 шт.		
	выхода "РМ-4" прот Р3.		
	Шкаф металический навесной с замком и 1 шт.		
	монтажной платой 400х600х150 мм.		
А1.2	Шкаф управления ЩДУ2 в составе:	1	
	А1.2.1, А1.2.2 - Релнйный модуль - 4 выхода 2 шт.		
	напряжения "РМ-4К" прот Р3.		
	А1.2.3- Релнйный модуль - 4 релейных 1 шт.		
	выхода "РМ-4" прот Р3.		
	А1.1.4 - Модуль управления клапаном 1 шт.		
	дымоудаления "МДУ-1" прот. Р3		
	Шкаф металический монтажный навесной		
	с замком и монтажной платой 600х400х250 мм. 1 шт.		
А1.3	Шкаф управления ЩДУ3 в составе:	1	
	А1.3.1- Адресная метка пожарная 1 шт.		
	"АМП-4" прот. Р3		
	А1.3.2 - Релнйный модуль - 4 выхода 1 шт.		
	напряжения "РМ-4К" прот Р3.		
	А1.3.3.. А1.3.5- Модуль управления клапаном 3 шт.		
	дымоудаления "МДУ-1" прот. Р3		
	Шкаф металический монтажный встраиваемый		
	с замком и монтажной платой 400х600х150 мм. 1 шт.		
А1.4....А1.17,	Шкаф управления ЩДУ4 в составе:	13	
	А1.4.1...А1.4.3- Адресная метка пожарная 3 шт.		
	"АМП-4" прот. Р3		
	А1.4.3, А1.4.4 - Модуль управления клапаном 2 шт.		
	дымоудаления "МДУ-1" прот. Р3		
	SC2.х - Изолятор шлейфа И3-1.прот. Р3 1 шт.		
	Шкаф металический монтажный навесной. 1 шт.		
	с замком и монтажной платой 400х600х150 мм.		
А1.18	Шкаф управления ЩДУ5 в составе:	1	
	А1.18.1, А1.18.2 - Адресная метка пожарная 2шт.		
	"АМП-4" прот. Р3		
	А1.18.3...А1.18.5- Релнйный модуль - 4 релейных 3шт.		
	выхода "РМ-4" прот Р3.		
	Шкаф металический монтажный навесной		
	с замком и монтажной платой 600х400х150 мм. 1шт.		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	217.01.01-ПБ1.ПСиО, АОВ
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Астраханской дом 76а в г-к Анапа (Корректировка).
Гл.спец		Сущинский			03.17	Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация противодымной защиты.
ГАП		Гаврилов			03.17	
ГИП		Афоник			03.17	Схема автоматизации Секция 1.1.
Н.контр.		Сущинский			03.17	

Стадия	Лист	Листов
П	2.1	

ООО ПТП "ОЛВИАЛ" г.Краснодар

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Формат А4х297