


Маркировка проводов
дана условно.



Тип	ШУН /В(поз. А2.19)	ШУН/В (поз. А2.20)	ШУН/В (поз. А2.21)	ШУН/В (поз. А2.22)	ЩДУ (А2.1..А2.3)	ЩДУ (А2.4..А2.8)	ЩДУ (А2.9..А2.13)	ЩДУ (А2.14..А2.18)
Напряжение, В	380	380	380	380	=24	=24	=24	=24
Мощность, Вт (ВА)	7,5 (кВт)	4,0 (кВт)	5,5 (кВт)	2,2 (кВт)	60	60	60	60
Место установки	Электрощитовая (Кровля здания).				Электрощитовая (отм. +0.000).			

						217.01.01-ПСчО, АОВ			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Астраханской дом 71а в г-к Анапа (Корректировка).			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Гл. спец		Сущинский			08.17	Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация противоподымной защиты.	Р	6	
ГАП		Гаврилов			08.17				
ГИП		Афоник			08.17				
Н.контр.		Сущинский			08.17.	Схема электрическая принципиальная питания. Блок секция 1.2.	ООО ПТП "ОЛВИАЛ" г.Краснодар		

Инв.подл.	Взам.инв.Н
Подпись и дата	