
1MDB1.1
1MDB1.2
1MDB1.3
ABB ec-L1 63x3x3/125 m2
Pu= 1213.4 кВт
Pр= 1213.4 кВт
Sр= 1213.4 кВ
Iр= 1842.3 А
Pu= 1299.6 кВт
Pр= 1299.6 кВт
Sр= 1299.6 кВ
Iр= 1973.4 А
Pu= 1313.4 кВт
Pр= 1313.4 кВт
Sр= 1313.4 кВ
Iр= 1994.7 А
Резервный фидер
Pр= 1313 кВт
Sр= 1313 кВ
Iр= 1994.7 А
СЕКЦИЯ -I
СЕКЦИЯ -II
СЕКЦИЯ -III
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК
ВИБРОПРЕСС
СЕЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВИБ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ПРЕДОХР
МЕТАЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРЕДОХ ВЫНОСНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА
ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА
ПРОВЕР НА ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
СИНХРОН. ВКЛЮЧАТЕЛЬ
ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА
ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА
ОПЕРАТИВНАЯ ШТАНГА