

Приложение 1. Энергетический паспорт здания

Общая информация

1 Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	06.10.2016
Адрес здания	Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Свободы, д.29
Разработчик проекта	ООО «Авангард»
Адрес и телефон разработчика	+79035413464
Шифр проекта	38-10-14/ЭЭФ
Назначение здания, серия	Производственное
Этажность, количество секций	Двухэтажное здание, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	50
Размещение в застройке	Отдельностоящее
Конструктивное решение	Каркасное

2 Расчетные условия

N п.п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	минус 27
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	минус 3
3	Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	сут/год	207
4	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C·сут/год	3933
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	16
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7	Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°C	-

3 Показатели геометрические

N п/п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения		Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{от}, м^2$	-	5145,5	
9	Площадь жилых помещений	$A_{ж}, м^2$	-	-	
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_p, м^2$	-	4807,6	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}, м^3$	-	37673,7	
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f		0,15	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

38-10-14/ЭЭФ

Лист

18