



- Примечания :
1. Воздуховоды после ПВУ покрыть самоклеющейся фольгированной изоляцией "ПЕНОФОЛ" С-05. Вытяжной воздуховод покрыть самоклеющейся фольгированной изоляцией "ПЕНОФОЛ" С-10 в один слой, приточный - в два слоя.
 2. Сечение гроссель-клапана принять по сечению воздуховода.
 3. Стрелками указано направление движения воздуха в воздуховодах

04-04.18-08					
Магазин по адресу : РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д.52.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шайдуллин				
Проверил	Семенов				
Системы вентиляции					Стадия
					Лист
					Листов
Схемы систем вентиляции ПВ1.					
М1:50					
					2018

Создано	
Васм. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	