



- Примечания:
1. Все трубопроводы горячего и холодного водоснабжения выполнять в теплоизоляции.
 2. В местах расположения арматуры необходимо предусмотреть возможность для обслуживания.
 3. Неподвижные опоры устанавливаются на стояках систем Т3.3 и Т4.3 на 5, 9, 13, 17, 21 и 25 этажах. Неподвижные опоры устанавливаются на всех стояках системы В1.3 на 15 этаже.
 4. Компенсаторы устанавливаются на стояках систем Т3.3 и Т4.3 на 8, 12, 16, 20 и 24 этажах.
 5. Условные обозначения см. лист №2.
 6. Расположение и тип запорной и регулирующей арматуры в коллекторном шкафу см. листы № 57,58.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов
Разраб.	-	-	-	-	-	Статус	Лист	Листов
Пров.	-	-	-	-	-			
Н. контр.	-	-	-	-	-			
ГИП	-	-	-	-	-			

Схемы систем В1.3, Т3.3, Т4.3 Секция 1

Формат А1

Изм. № 01
Лист 1 из 1
Взам. инв. №