



Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами 1-2; 4-8
2. При расчетах были использованы следующие исходные данные:
 - Свободный напор -10 м.в.ст.
 - Количество подключаемых домов-27 шт
3. Расчет выполнен с помощью программного комплекса Zulu 7.0
4. При расчете совмещенной трассы хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения принят вариант при одновременной работе сети и пожарного гидранта ПГ-4.

					13-04-ТКР		
					Водоснабжение жилого квартала малоэтажной застройки юго-восточной части р.п. Полтавка Омской области		
1	2			14.05			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Директор	Юрченко Н.Г.				Водоснабжение		
ГИП	Шманев В.						
Исполнит.	Шманев В.				Стая	Лист	Листов
Нормоконтр	Шумейко				П	3	8
					Омский филиал ОАО "СибНИИГМ"		
					Схема к гидравлическому расчету		

И№ N подпись	Взам. инб N
Подпись и дата	