

Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. пом.
501	Тамбур инкассатора	3,6	
502	Касса (бухгалтерия)	15,6	
503.1	Тамбур	4,71	
503.2	Серверная	8,21	Д
504	Зона обслуживания покупателей	45,93	
505	Офисная часть	48,14	
506	Торговый зал	6656,8	
507	Раздевалка мужская на 60 чел.	52,12	
508	Санузел мужской	8,5	
509	Санузел для инвалидов	3,7	
510	Умывальная	5,67	
511	Душевая	9,92	
512	Раздевалка женская на 60 чел.	56,01	
513	Санузел женский	8,15	
514	Санузел для инвалидов	3,84	
515	Умывальная	5,845	
516	Душевая	9,59	
517	Комната приема пищи	22,43	
518	Конференц-зал	24,89	
519	Комната уборочного инвентаря	6,22	В4
520	Помещение приема товара	46,39	В4
521	Электрощитовая	7,95	Д
522	Венткамера	53,22	
523	Эвакуационный коридор	82,89	
Итого:		7190,326	

Условные обозначения:

- 1 - 1ДКЗ 595
- 2 - 1ДКЗ 450
- 3 - СЕЗОН ВР-ПК 525x525
- 4 - СЕЗОН ВР-ПК 400x400
- 5 - СЕЗОН ВР-ПК 300x300
- 6 - ДПУ-М 125
- 7 - ДПУ-М 100
- 8 - АМН 500x150
- 9 - АМН 500x150
- 10 - АМН 300x100
- 11 - АМН 100x100
- 12 - СЕЗОН ВР-ПК 250x250

- воздуховод вытяжной системы
- воздуховод приточной системы
- диффузор вихревой приточный(1ДКЗ)
- диффузор вихревой вытяжной(1ДКЗ)
- диффузор круглый конический приточный(ДПУ-М)
- диффузор круглый конический вытяжной(ДПУ-М)
- клапан противопожарный(КПС-1м)
- решетка вытяжная
- решетка приточная

Примечание:

1. Воздуховоды приточной системы вентиляции покрыть изоляцией Пенофол С-05
2. Расстановку и привязки диффузоров смотреть совместно с разделом АР
3. Расстановку дроссель-клапанов см. аксинометрические схемы
4. Отметку вытяжного зонта определить на месте согласно отметке технологического оборудования, но не более 1 м выше обслуживаемого оборудования
5. Предусмотреть переточные решетки в дверях, разделяющих санитарные помещения и раздевалки. Размер решеток см. в разделе АР
6. В качестве гибких использовать эластополиизолированные воздуховоды типа SonoDF в офисных помещениях, раздевалках, комнате приема пищи и воздуховоды типа DF в санузлах, душевых, комнате уборочного инвентаря
7. Участки воздуховодов от заборной решетки до установок(ПВ1, ПВ2) покрыть изоляцией Rockwool Wired Mat 50 толщиной 50мм

Изм.	Кол.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Статус	Лист	Листов
					04.14		Р	4
Вентиляция. План помещений М 1:200								
Н. контр.					04.14			

Согласовано  
Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №