

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ

1. Общая информация

Название объекта	Производственно-складское здание со встроенным АБК
Адрес здания	Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, массив Порошкино, 23 км КАД (внутреннее кольцо) ул., уч.1
Разработчик проекта	ООО «Спецпроект»
Адрес и телефон разработчика	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1 лит. А, пом. 20н, оф. №417
	8 (812) 346-86-58
Назначение здания, серия	Общественное
Этажность / количество секций	2 / 2
Количество квартир / номеров	0 / 0
Расчетное количество жильцов / персонала	0 / 246
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Каркасное

2. Расчетные условия

Расчетный параметр	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
Температура внутреннего воздуха	t_v	°C	18
Температура наиболее холодной пятидневки	t_n	°C	-24
Ср. температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-1,3
Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сутки	213
Градусосутки отопительного периода	ГСОП	°C*сут/год	4111
Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	Не предусмотрен проектом
Расчетная температура технического подполья	$t_{подп}$	°C	Не предусмотрен проектом

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

183/3-18-02-RKB-ЭЭ

Приложение 3
Энергетический паспорт здания

Стадия	Лист	Листов
П	1	3
ООО «Спецпроект»		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Ульянов			11.18
ГИП		Гебель			11.18
Н. контр.		Рудник			11.18