

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

### 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Дата заполнения	25.03.2014
Наименование проекта	<b>Поликлиника Северо-Западного таможенного управления</b>
Адрес здания	РФ, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 141
Разработчик проекта	ООО "СлавСтройИнвест"
Адрес и телефон разработчика	Королев В.В. (8-911-977-77-30)
Шифр проекта	27-2008-ЭЭ
Назначение здания, серия	Лечебные учреждения
Этажность, кол-во секций	1 секция
Кол-во помещений	352
Расчетное количество работников, т.ч.:	228
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивная схема здания	Несущие стены

### 2. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

№	Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение показателя
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_n$	°С	-26
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-0,9
3	Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сут/год	239
4	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С*сут/год	5234
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_v$	°С	21
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	0
7	Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	16