



Номер группы	1Щ02-1	1Щ02-2	1Щ02-3	1Щ02-4	1Щ02-5	1Щ02-6	1Щ02-7	1Щ02-8				
Установленная мощность, кВт	0,3	0,6	0,3	0,2	1	1	2	0,5				
Расчетный/пусковой ток,	1,4	2,9	1,4	1,0	5,1	5,1	10,1	2,5				
Наименование потребителя	Освещение	Освещение	Освещение	Освещение	Розетки	Розетки	Розетка для уборочной техники	Розетки	Резерв			
Номер помещения	1.93,1.105	1.18	1.20-1.23	1.94,1.95	1.18	1.18	1.105	1.93				

Примечания:  
 1. Щиты обеспечить установкой проходных клемм для потребителей.  
 2. Щит требует отдельной разработки заводом-изготовителем согласно однолинейной схеме.  
 3. Красным цветом выделены группы оставшиеся без изменений.  
 4. Автоматический выключатель фонкойлов оборудовать независимым расцепителем для возможности отключения при пожаре.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик	РД.ДАТ.ЭО.Э.2.6	142015, Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт Домодедово», стр. 6	Электрическое освещение внутреннее	Стадия	Лист	Листов
ГИП										Р	19	
Разработал										Принципиальная схема щита 1Щ02		
Проверил												
Н. контр.												

Утв.

Штамплы ОД

КСТА

Формат А3