



Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

- Примечания:
1. Вытяжной вентилятор системы В2 размещается на стене здания на высоте +6,000
 2. Дымовые газы от мангала до гидрофильтра удаляются через дымоход из нержавеющей стали в изоляции толщиной 50 мм.
 3. Эскизные чертежи вытяжных зонтов см. приложения.

AK 190318-OB					
Кафе по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой просп. Васильевского острова, 16/14Б					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Чумак				04.19
Проверил	Гусев				04.19
Н. контр.	Иванов				04.19
Кафе "Вб"				Стадия	Лист
План системы вентиляции				Р	2
Листов					