



№ по л.п.	Наименование	Категория	Площадь, м2	№ по л.п.	Наименование	Категория	Площадь, м2
1	Торговый зал			31	Коридор		
2	Тамбур главного входа			32	Машинное отделение холодильных камер		
3	Коридор			33	Венткамера		
4	Касса						
5	Склад вина	Н					
6	Охрана						
7	КПП						
8	Сам уличный						
9	Подсобное помещение						
10	Склад	Н					
11	Холодильная камера заморозки рыбы						
12	Холодильная камера заморозки						
13	Коридоры						
14	Фасовка рыбы	И					
15	Гардероб женский						
16	Гардероб мужской						
17	Фасовка фруктов	И					
18	Холодильная камера фруктов						
19	Холодильная камера заморозки деликатесной рыбы						
20	Холодильная камера молочной продукции						
21	Холодильная камера гастрономии						
22	Директор, зам директора, лаборанты						
23	Комната клавишника, оператора						
24	Склад кондитерских изделий	Н					
25	Склад - бакалея, хлеб	Н					
26	Склад сопутствующих товаров	Н					
27	Приемочная						
28	Эвакуационный выход						
29	Котельная, тепловой узел						
30	Электрощитовая	И					

Сети проложить в металлических перфорированных лотках S5Combitch 100x50мм, спуски к выключателям выполнить скрыто в перегородках. Спуски к групповым щитам выполнить металлическим коробе S5Combitch 100x50мм.

В административно-бытовых помещениях сети проложить за подвесными потолками.

Сети аварийного освещения проложить в отдельном лотке S5Combitch 50x50мм.

В торговом зале для аварийного освещения использовать светильники BS236D. В помещениях складов, в помещениях фасовки рыбы и фасовки фруктов для аварийного освещения установить светильники INOX236.

В коридорах, у выходов для аварийного освещения установить светильники аварийного освещения с источником бесперебойного питания EFS380. У выходов светильники EFS380 оборудовать надписями "ВЫХОД". Лотки электропроводки присоединить к РЕ шине в ВРУ с помощью кабеля ВВГнг-LS 1x6.

Выключатели установить на высоте 1,8м от пола. Групповые щитки установить на высоте 1,5м от пола.

		17-27.10-2010 30		
		г.Омутнинск, Кировская область		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док	Погн. Дата
		Здание торгового назначения по ул.Свободы	Страница Р	Лист 2
ГИП	Стародубцева			
Н.контр.	Стародубцева			
Разработал		Петров		
		Планы сетей наружного освещения		
		ООО %К-Проект+		