



Экспликация помещений		
N п/п	Наименование	Кат. произв. и взр.-пок. и пох. опас.
1	Загрузочная	
2	Экспедиторская	
3	Помещение мойки оборотной тары	
4	Склад сырья	ВЗ
5	Моечное отделение уборочного инвентаря	
6	Санузел	
7	Холодильная камера	В4
8	Склад муки	Б
9	Подготовка муки	Б
10	Подготовка сырья	Д
11	Отделение подготовки яиц	Д
12	Помещение для приготовления яичной массы	
13	Помещение для мойки и дезинфекции яиц	
14	Кладовая сахара	
15	Подготовка сахара	
16	Варочное отделение	Г1

Экспликация помещений		
N п/п	Наименование	Кат. произв. и взр.-пок. и пох. опас.
17	Коридор	
18	Моечная	Д
19	Отделение упаковки	ВЗ
20	Склад тары	ВЗ
21	Склад готовой продукции	ВЗ
22	Участок выпечки	Г1
23	Участок отделки	Г1
24	Топочная	Г1
25	Помещение мойки и хранения уборочного инвентаря	
26	Санузел	
27	Гардеробная верхней одежды (Ж)	
28	Гардеробная чистой одежды (Ж)	
29	Санузел	
30	Сан.пропускник с душевыми (Ж)	
31	Санузел	
32	Сан.пропускник с душевыми (М)	
33	Гардеробная верхней одежды (М)	

Экспликация помещений		
N п/п	Наименование	Кат. произв. и взр.-пок. и пох. опас.
34	Гардеробная чистой одежды (М)	
35	Коридор	
36	Комната персонала	
37	Лестничная клетка	
38	Комната охраны	
39	Тамбур	
40	Коридор	
41	Поступление грязного белья	
42	Пищевая лаборатория	Д
43	Электрощитовая	В4
44	Выдача чистого белья	В4
45	Мастерская	Д
46	Тамбур	
47	Санузел	
48	Комната дез. средств	

Примечание:
 1. Строительная часть выполнена условно.
 2. Ведомость чертежей и условные обозначения - смотреть лист 1,2.
 3. Место прокладки провода общих трасс выполнить в коробе 40x40.
 4. Подвод проводов и кабелей к тепловым извещателям в осях 4-11 выполнить на тросу.
 5. Место установки извещателей уточнить перед монтажом.

Согласовано
 Согласовано
 Инв.М.год.п. Подпись и дата. Взаимн.