



Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Объем здания по внешнему обмеру, м ³ | 36142,9 | |
| Общий расход тепла, Вт(ККал/ч) в т.ч. на отопление, Вт(ККал/ч) | 721300 | 620318 |
| | 344000 | 295840 |
| Максимальный расход теплоносителя и подпитки системы отопления м ³ /час(кг/час) | 12,584 | 12584,0 |
| Напор в подающем трубопроводе м.в.ст. | 80,0 | |
| Напор в обратном трубопроводе м.в.ст. | 55,0 | |

См. раздел "ВК"

- Условные обозначения:
- Трубопровод прямой сетевой воды — Т1 —
 - Трубопровод обратной сетевой воды — Т2 —
 - Трубопровод прямой горячего водоразбора — Т3 —
 - Трубопровод циркуляционного горячего водоснабжения — Т4 —
 - Трубопровод напорных сливов — Т95 —
 - Трубопровод безнапорных сливов — Т96 —
 - Импульсные линии - - - - -

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | Корнеев | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 02-04-392/Пр/К-15-АТМ | | | |
| Заказчик ООО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" Односекционный 17-ти этажный жилой дом по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Орджоникидзе. | | | |
| Односекционный 17-ти этажный жилой дом.Коммерческий узел учета тепловой энергии. | Стадия Р | Лист 3 | Листов |
| Схема узла управления. (Схема теплового узла) | | ООО "Кварт" | |