



Спецификация			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
Арматура			
1	15282	Клапан предохранительный 1.72МПа PN25 DN15	1
2	92 156	Кран шаровый СУГ PN40 DN50	2
3	14 006	Фильтр сетчатый PN40 DN50	1
4	СЕНС DN50PN25-исп.В	Клапан электромагн. НЗ 1ExdIICT4GbX PN25 DN50	1
Трубы			
5		Труба 45x2.5 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	0.436
6		Труба 57x3.0 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	0.062
7		Труба 57x3.0 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	0.060
8		Труба 57x3.0 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	0.099
Фитинги			
9		Отвод 90-57x3.0-20 ГОСТ 17375-01	2
10		Переход 3-57x3.0-45x2.5-20 ГОСТ 17378-01	1
11		Тройник 57x3.0-20 ГОСТ 17376-01	1
Закладные детали			
12		Бобышка БП01-К1/2"-50 20 ТУ 4.218-17516124-001-96	1
Фланцы			
13		Фланец 40-25-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-15	1
14		Фланец 50-25-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-15	4
Фланцевый крепеж			
15		Болт М16-6г х65.56.019 ГОСТ 7798-70	4
16		Шпилька М16-6г х60.56.019 ГОСТ 22034-76	16
17		Болт М16-6г х70.56.019 ГОСТ 7798-70	8
18		Пакладка А-40-25 ПМБ ГОСТ 15180-86	1
19		Пакладка А-50-25 ПМБ ГОСТ 15180-86	6

Инв. № подл. _____
 Подп. и дата _____
 В. зам. инв. № _____

015-019-ТХ.Н							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Климов						
Н. контр.	Пушкин						
Исполнительная схема трубопровода НО -010					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	2