Спецификация оборудования вентиляции								
Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечан
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции П1							
	Радиальный вентилятор с назад загнутыми лопатками WNP 70-40/31.1D			KORF	шт.	1		
	Водяной нагреватель для прямоугольных каналов WWN 70-40/3			KORF	шт.	1		
	Решетка регултруемая АМР	AMP 200x150			шт.	5		
	Решетка регултруемая АМР	AMP 200x100		0.005//	шт.	20		
	Наружная решетка 500x300мм Гиδкая вставка WG 70 40	РН оц.с посадочным местом 500х300		POBEH	шт.	7		
	TUDANA OLIMADAN WO 70-40			KORF	ШТ	2		
	Кассетный воздушный фильтр для прямоугольных каналов FK 70–40			KORF	шт	1		
	Регулирующая заслонка для прямоугольных каналов ZR 70-40			KORF	шт	1		
	Заслонка под привод 200х150			POBEH	шт.	3		
	Заслонка под привод 150x150			POBEH	шт.	10		
	Заслонка под привод 150x100			POBEH	шт.	2		
	Заслонка под привод 200х200			POBEH	шт.	2		
	Противопожарный клапан прямоугольный КЛОП-1 КЛОП-1-(60)-НО			ВИНГС-М	шт.	1		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 700х400			POBEH	М	0,27		
						•		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 500х300			POBEH	М	29,74		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 400х250			POBEH	М	9,60		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300х500			POBEH	М	2,53		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 300х200			РОВЕН	М	60,53		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200х200			РОВЕН	М	32,25		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200x150			POBEH	М	33,78		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 200х100			POBEH	М	0,65		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x150			POBEH	М	56,78		
	Воздуховод из оцинк. стали прямоугольного сечения, т. 0,55 мм 150x100			POBEH	М	9,33		

Изм. Лист

№ док.

Подпись Дата

29.09.2019 20:45:10

19/19 -OB

24

Формат