	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 500x300-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 300x500-300x500			РОВЕН	шт.	4		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 200x200-200x200			РОВЕН	шт.	6		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 150x150-150x150			РОВЕН	шт.	4		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 90° 150x100-150x100			РОВЕН	шт.	2		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 45° 200x300-200x300			РОВЕН	шт.	4		
	Отвод закругл. прям. сеч-я 1D 45° 150x150-150x150			РОВЕН	шт.	4		
	Переход прям. сеч-я 700x400-500x300			РОВЕН	шт.	2		
	Переход прям. сеч-я 500x300-400x250			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 500x300-300x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 400x250-200x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 300x200-200x200			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 300x200-200x150			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 200x200-200x150			РОВЕН	шт.	1		
	Переход прям. сеч-я 200x150-150x150			РОВЕН	шт.	2		
	Торцевая заглушка 200x200			РОВЕН	шт.	2		
	Торцевая заглушка 200x150			РОВЕН	шт.	2		
	Торцевая заглушка 150x150			РОВЕН	шт.	10		
	Торцевая заглушка 150x100			РОВЕН	шт.	3		
	Врезка 500x300-500x300			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка 300x200-300x200			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка 200x200-200x200			РОВЕН	шт.	1		
	Врезка 200x150-200x150			РОВЕН	шт.	7		
	Врезка 200x100-200x100			РОВЕН	шт.	20		
	Врезка 150x150-150x150			РОВЕН	шт.	8		
	Врезка 150x100-150x100			РОВЕН	шт.	3		

Спецификация оборудования вентиляции

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции П2							
П2								
	Вентилятор канальный прямоугольный серии WNP	WNP 60-35/28.2D		KORF	шт.	1		
	Воздухонагреватель канальный жидкостный прямоугольный серии WWN	WWN 60-35/3		KORF	шт.	1		
	Решетка регултруемая АМР	АМР 200x150			шт.	12		
	Наружная решетка 500x300мм	РН оц.с посадочным местом 500x300		РОВЕН	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	19/19 -ОВ	Лист 25