


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПВ-1	Приточно-вытяжная установка SL 10 R-PR-K(4)-NE(52,5)-V(40/4)- - X/XK(4)V(40/4)-R, Lприт= 7030, Lвыт=6140			"NEVATOM"	компл.	1		
	Короб-переход (1120x1120)-(700x500)				шт.	1		
	Короб-переход (1120x1120)-(800x800)				шт.	3		
	Наружная решетка APH 800x800	APH + 800x800		фирма "Арктос"	шт.	1		
	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(90)-НО-800x800-MB220-Н	КЛОП-1(90)-НО-800x800-MB220-Н		ЗАО "ВИНГС-М"	шт.	2		
	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(90)-НО-400x400-MB220-Н	КЛОП-1(90)-НО-400x400-MB220-Н		ЗАО "ВИНГС-М"	шт.	2		
	Переход из тонколистовой оцинкованной стали (800x800)-(700x400) l=300мм				шт.	1		
	(800x800)-(600x400) l=300мм				шт.	1		
	Приточная часть ПВ1-П:							
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800x800(h)	ГОСТ 14918-80			м	11		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700x400(h)	ГОСТ 14918-80			м	16		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x400(h)	ГОСТ 14918-80			м	12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x300(h)	ГОСТ 14918-80			м	21		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x300(h)	ГОСТ 14918-80			м	32		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x400(h)	ГОСТ 14918-80			м	12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x200(h)	ГОСТ 14918-80			м	7		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x200(h)	ГОСТ 14918-80			м	42		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200x200(h)	ГОСТ 14918-80			м	62		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	88/19-ОВ.С	Капитальный ремонт здания МБОУ "Куйбышевская ООШ"	ГИП	Шафиков	2019	Стадия	Лист	
						Кемеровская обл., Новокузнецкий район, поселок Рассвет ул. Центральная, 20а	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Н. контроль	Широких		Р	1	
								Проверил	Недогода				
								Разработал	Архипенко				