


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод 90° прямоугольного сечения 500x300h				шт.	1		
	Отвод 90° прямоугольного сечения 400x300h				шт.	2		
	Отвод 90° прямоугольного сечения 300x250h				шт.	1		
	Отвод 90° прямоугольного сечения 300x200h				шт.	2		
	Отвод 90° прямоугольного сечения 200x200h				шт.	6		
	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300x200				шт.	1		
	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 200x150				шт.	1		
	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 200x200				шт.	12		
	Лючки питометрические				шт.	34		
	Крепление вент. оборудования и воздуховодов по серии 5.904-1				кг	250		
	Огнезащита: маты минераловатные с покрытием из алюминиевой фольги							
	ALU1 WIRED MAT 105 EI 30				м. кв	212		
ПВ-2	Приточно-вытяжная установка NEIVA CP-1000-E2-2, Lприт= 1120, Lвыт=1120	NEIVA CP-1000-E2-2		"NEVATOM"	компл.	1		
	Наружная решетка круглая типа RN AL ф315	RN AL ф315		РОВЕН	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ф315	ГОСТ 14918-80			м	15		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x300(h)	ГОСТ 14918-80			м	17		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x200(h)	ГОСТ 14918-80			м	7		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200x200(h)	ГОСТ 14918-80			м	12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200x150(h)	ГОСТ 14918-80			м	17		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	88/19-ОВ.С	Капитальный ремонт здания МБОУ "Куйбышевская ООШ"	ГИП	Шафиков	2019	Стадия	Лист	
						Кемеровская обл., Новокузнецкий район, поселок Рассвет ул. Центральная, 20а	Н. контроль	Широких			Р	4	
							Проверил	Недогода					
							Разработал	Архипенко					