


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600x350(н)	ГОСТ 14918-80			м	5		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500x300(н)	ГОСТ 14918-80			м	35		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400x300(н)	ГОСТ 14918-80			м	6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300x200(н)	ГОСТ 14918-80			м	6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 200x150(н)	ГОСТ 14918-80			м	6		
	Переход из тонколистовой оцинкованной стали							
	(600x350)-(500x300) l=300мм				шт.	3		
	(500x300)-(400x300) l=300мм				шт.	2		
	(400x300)-(300x200) l=300мм				шт.	2		
	(300x200)-(200x150) l=300мм				шт.	2		
	Решётка вентиляционная регулируемая ПМР 300x150	ПМР 300x150			шт.	8		
	Решётка вентиляционная регулируемая ПМУ 300x150	ПМУ 300x150			шт.	8		
	Отвод 90° прямоугольного сечения 500x300н				шт.	9		
	Лючки питометрические				шт.	8		
	Крепление вент. оборудования и воздуховодов по серии 5.904-1				кг	40		
	Огнезащита: маты минераловатные с покрытием из алюминиевой фольги							
	ALU1 WIRED MAT 105 EI 30				м. кв	67		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	88/19-ОВ.С	Капитальный ремонт здания МБОУ "Куйбышевская ООШ"	ГИП	Шафиков	2019	Стадия	Лист	
						Кемеровская обл., Новокузнецкий район, поселок Рассвет ул. Центральная, 20а	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Н. контроль	Широких		Р	6	
								Проверил	Недогода				
								Разработал	Архипенко				