

Характеристика систем вентиляции

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор			Электродвигатель			Воздуонагреватель				Фильтр		Воздухоохладитель				Примечание		
			L, м ³ /ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение	N, кВт	n, об/мин	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход теплоты, кВт	dP, Па	Тип	dP, Па	Тип	Т-ра охлад., °C			Расход холода, кВт	dP, Па
										от	до						от	до			
B1	Универсальный игровой зал	WNP 60-35/31.2D	3840	400	2880	WNP 60-35/31.2D	1.5	2880													
B2	Раздевалки, инвентарные	WNP 40-20/18.2D	540	300	2710	WNP 40-20/18.2D	0.25	2710													
B3	Санузлы	WNP 60-30/28.2D	1900	600	2730	WNP 60-30/28.2D	1.1	2730													
B4	Зал бассейна	WNP 100-50/40.2D	8780	700	2880	WNP 100-50/40.2D	5.5	2880													
B5	Раздевалки, инвентарные	WNP 50-25/20.2D	565	400	2710	WNP 50-25/20.2D	0.55	2710													
B6	Лаборатория	VC-200	200	100	1500	VC-200	0.1	1500													
B7	Санузлы, душевые	WNP 50-30/25.2D	2075	400	2730	WNP 50-30/25.2D	0.75	2730													
B8	Тренажёрный зал	WNP 50-30/25.2D	1600	300	2730	WNP 50-30/25.2D	0.75	2730													
B9	Кабинеты	WNP 50-25/20.2D	900	400	2730	WNP 50-25/20.2D	0.25	2730													
B10	Зал борьбы, хореографии	KW 63/50-4D	3600	500	2470	KW 56/40-4D	1.6	2470													
B11	Раздевалки, инвентарные	VC-200	330	200	1500	VC-200	0.1	1500													
B12	Санузлы, душевые	WNP 50-25/22.2D	800	400	2710	WNP 50-25/22.2D	0.25	2710													
B13	Трибуны для зрителей	WNP 80-50/40.4D	6400	500	1420	WNP 80-50/40.4D	3.0	1420													
B14	Санузлы	VC-250	575	250	1410	VC-250	0.1	1410													
B15	Кабинеты, фойе	WNP 50-25/22/2D	880	2710	0.25	WNP 50-25/22/2D	0.25	2710													
P1	Универсальный игровой зал	WNP 60-35/31.2D	3840	400	2880	WNP 60-35/31.2D	1.5	2880	водяной	-31	18	63,1									
P2	Бассейн	WNP 90-50/40.2D	7030	500	2880	WNP 90-50/40.2D	5.5	2880	водяной	-31	25	132,0									
P3	Лаборатория	VC-160	150	100	1400	VC-100	0.1	1400	электрич	-31	18	2,5									
P4	Тренажёрный зал	WNP 50-30/25.2D	1600	300	2730	WNP 50-30/25.2D	0.75	2730	водяной	-31	18	26,3									
P5	Вестибюль, кабинеты	WNP 70-40/35.2D	5080	800	2840	WNP 70-40/35.2D	3	2840	водяной	-31	18	83,5									
P6	Зал борьбы, хореографии	WNP 70-40/31.2D	3600	850	2730	WNP 70-40/31.2D	2	2730	водяной	-31	18	59,1									
P7	Трибуны для зрителей	WNP 70-40/35.2D	6400	500	2730	WNP 70-40/35.2D	2.2	2730	водяной	-31	18	105,1									
P8	Кабинеты	WNP 60-30/28.2D	2010	650	2730	WNP 60-30/28.2D	1.1	2730	водяной	-31	18	33,0									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

231-1-0B