



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат.* помещения
1	Лестница	25.6	
2	Коридор	22.4	
2А	Комната встреч с родственниками	8.2	
3	Коридор	104.3	
4	Ординаторская	29.4	
5	Зав. отделения	19.5	
6	Трудотерапия	22.3	
7	Палата	36.1	
8А	Палата	36.1	
8Б	Палата	18	
9	Палата	42.1	
9А	Палата	35.3	
10А	Пост дежурной мед.сестры	15	
10Б	Смотровая	16	
11	Столовая	29.7	
12	Моечная	11	
12А	Буфетная	7,1	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат.* помещения
13	Лифт	1.2	
14	Санитарная комната	4,2	
15	Лестница	19	
16	Коридор	5.2	
17	Раздевалка сред. и мл. персонала	9	
17А	Гардероб верхней одежды	3.8	
18	Душевая персонала	5.7	
18А	С/У персонала	1.7	
19	Процедурная	14.4	
20	Сестринская	8.6	
21	Старшая мед.сестра	8	
22	Ванна, душ, беде для пациентов	9,8	
23	Умывальная для пациентов	7.3	
23А	Помещение уборочного инвентаря	1.1	
24	С/У для больных	5,9	
24А	С/У для больных	1,68	
	Общая	562,8	

Примечание:

1. Линии речевого оповещения, световых оповещателей выполнить кабелем КСРВнг (А)-FRLSLTx 1x2x1,13 мм и проложить по перекрытию на стальном тросе, по стене в гофрированной трубе в штробе.
2. Центральное оборудование СОУЭ установлено на объекте согласно проекта 04-ПС-11. Так как система СОУЭ функционирует во всем здании, необходимо на время осуществления ремонта в местах разрыва кабельных линий предусмотреть временные перемычки.
3. Световые оповещатели "Выход" устанавливаются непосредственно над выходом на пути эвакуации, световые табло, указывающие направление движения, в коридорах. Световые оповещатели крепятся на высоте не менее 2 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
4. Речевой настенный оповещатель устанавливается на высоте 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
5. Способ и места прокладки кабельных линий определяется по месту и согласовывается с ответственным представителем заказчика.

Т.034-0372200094419000148.19-0С					
СПб ГБУЗ "Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кашенко" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, с. Никольское, ул. Меньковская, д.10					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Чечеткин	10.19			
Проверил	XXXXXX	10.19			
Н. контр.	XXXXXX	10.19			
Капитальный ремонт отделения №9 в корпусе №6			Стадия	Лист	Листов
			Р	6	
Схема сетей оповещения о пожаре 3-го этажа			XXXXXXX		

Согласовано
Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.