

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2020
Адрес здания	г. Москва, ул. Шаболовка, д. 44
Разработчик проекта	ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	2019-05593-01-0-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	4 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Присоединенное
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool ФАСАД БАТТС» (или аналог) толщиной 150мм и устройством навесного вентилируемого фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные, витражные и остекленные дверные профили с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Чердачное перекрытие - сборные железобетонные плиты толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool РУФ БАТТС» (или аналог) толщиной 200мм.</p> <p>Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала и первого этажа в зоне отсутствия подвала - по грунту, не утепленные.</p>

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							2019-05593-01-0-ЭЭ-ТЧ	Лист
								37
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-25
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-2,2
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	205
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C · сут/год	4551
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура эксплуатируемого подвала	$t_{подп}$	°C	-

Показатели геометрические

Показатель	Обозначение и единица измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8. Сумма площадей этажей здания	$A_{от}, M^2$	2990,2	-
9. Площадь жилых помещений	$A_{ж}, M^2$	-	-
10. Расчетная площадь общественных помещений	$A_{р}, M^2$	1715,3	-
11. Отапливаемый объем	$V_{от}, M^3$	13560	-
12. Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,22	-
13. Показатель компактности здания	$K_{комп}$	0,35	-
14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_n^{сум}, M^2$	4700,9	-
- фасадов	$A_{фас}$	2788,9	-
- стен	$A_{ст}$	2156,1	-
- окон и витражей	$A_{ок}$	594,7	-
- наружных дверей	$A_{дв}$	38,1	-
- перекрытий чердачных	$A_{черд}$	906,4	-
- стен в грунте	$A_{цок1}$	99,2	-
- полов по грунту	$A_{цок2}$	906,4	-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

										Лист
										38
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2019-05593-01-0-33-ТЧ				

Показатели теплотехнические

Показатель	Обозначение и единица измерения	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
15. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	$R_0^{пр}, M^2 \cdot ^\circ C / B\tau$			
- стен НС.1	$R_{0,ст}^{пр}$	2,57	2,7	-
- окон ОК.1	$R_{0,ок}^{пр}$	0,56	0,61	-
ОК.2		0,56	0,58	-
- наружных дверей остекленных ДН.1	$R_{0,дв1}^{пр}$	0,56	0,61	-
- наружных дверей глухих ДН.2	$R_{0,дв2}^{пр}$	0,69	0,69	-
- перекрытий чердачных П.1	$R_{черд}$	3,42	3,43	-
- стен в грунте СВГ.1	$R_{0,цок1}^{пр}$	-	2,1	-
- полов по грунту ППГ.1		-	2,1	-
ППГ.2	$R_{0,цок2}^{пр}$	-	4,3	-
ППГ.3		-	8,6	-
ППГ.4		-	14,2	-

Показатели вспомогательные

Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
16. Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_{общ}, B\tau / (M^2 \cdot ^\circ C)$	-	0,517
17. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительные период при удельной норме воздухообмена	$n_b, ч^{-1}$	-	0,336
18. Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{быт}, B\tau / M^2$	-	10
19. Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{тепл}, руб / кВт \cdot ч$	-	-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

										Лист
										39
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	2019-05593-01-0-33-ТЧ				

Удельные характеристики

Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
20. Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$	0,205	0,179
21. Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$	-	0,104
22. Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$	-	0,057
23. Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$	-	0,042

Коэффициенты

Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормативное значение показателя
24. Коэффициент эффективности авторегулирования отопления	ζ	0,95
25. Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление	ξ	-
26. Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	0
27. Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями	ν	0,79
28. Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления	β_h	1,07

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

							2019-05593-01-0-ЭЭ-ТЧ	Лист 40
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

Комплексные показатели расхода тепловой энергии

Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Значение показателя
29. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^p, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot \text{°C})$	0,224
30. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{тр}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot \text{°C})$	0,371
31. Класс энергосбережения	-	«В+» (высокий)
32. Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите	-	Да

Энергетические нагрузки здания

Показатель	Обозначение	Единицы измерения	Значение показателя
33. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	q	$\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^3 \cdot \text{год})$ $\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$	24,47 110,83
34. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q_{от}^{год}$	кВт · ч/год	331 760
35. Общие теплотери здания за отопительный период	$Q_{общ}^{год}$	кВт · ч/год	419 145

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									41
			2019-05593-01-0-33-ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				