



Газо-дровяная печь каменка Ермак Уралочка 20 с открытой камерой сгорания с ГГУ САБК-3ТБ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Тепловая мощность | 19 кВт |
| 2. Сечение дымохода | 115мм |
| 3. Максим. расход газа | 2.00 м ³ /ч |
| 4. Номинальное давление газа | 130 мм вод.ст. |
| 5. Масса | 50 кг |

1. Отопительная печь-каменка Ермак Уралочка 20 с открытой камерой сгорания заводского изготовления комплектуется газорегулирующим устройством САБК-3ТБ, мощностью 19 кВт
2. Между дымовой трубой и патрубком печи предусмотреть разделку из негорючего материала
3. При установке печи на деревянный пол необходимо изолировать его асбестом, толщиной 12 мм с обшивкой кровельной сталью или кирпичной выстилкой на глиняном растворе
4. Расстояние от печи до деревянных незащищенных конструкций должно быть не менее 1.0 м
5. Топка печи должна быть расположена со стороны предбанника
6. Предбанник и парильное отделение должны быть отделены друг от друга герметичной перегородкой
7. Место примыкания печи к перегородке выполнить из красного кирпича
8. Двери из парильного отделения и предбанника должны открываться наружу
9. В помещении предбанника должно быть окно с форточкой и вентканал

						Заказчик: Тараканов А.Е.		ВГ/20-ГСН, ГСВ		
						Технологическое присоединение к газораспределительной сети жилого дома и бани, расположенных по адресу: с. Богатое, ул. Цветочная, д. 10				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Газоснабжение жилого дома и бани		Стадия	Лист	Листов
								Р	8	8
Разраб.		Савина Т.И.			04.2021	Установочный чертеж на газовое оборудование бани		ЦТП 3 Кинель ООО "СВГК"		

Инв. N подл. Подп. и дата. Взам. инв. N