



Номер пом.	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. пом.
1	2	3	4
0.1 Служебно-бытовые помещения			
0.1.1	Комната тех.персонала	6,00	
0.1.2	Помещение хранения люминисцентных ламп	15,56	В4
0.1.4	Хранение чистого белья	8,33	В4
0.1.5	Стиральная	16,37	В4
0.1.6	Гладильная	11,97	В4
0.1.7	С/у персонала	6,18	
0.1.8	КУИ	4,10	В4
0.1.9	Тамбур	5,85	
		74,36	
0.2 Инженерно-технические помещения			
0.2.1	Кабельное помещение	26,81	Д
0.2.2	Эл.щитовая	24,61	В4
0.2.3	ИТП	73,02	Д
0.2.4	Приточная вентиляция кухни	35,99	В4
0.2.5	Пожарная насосная	22,72	Д
0.2.6	Водоподготовка	36,70	
0.2.7	Вытяжная вентиляция кухни	28,19	В4
0.2.8	Водомерный узел	30,05	Д
0.2.9	Хозяйственно - бытовая насосная	31,60	
0.2.10	Венткамера бассейна	31,03	
0.2.11	Помещение для приготовления коагулирующих и дезинфицирующих растворов	9,31	Д
		350,02	
0.3 Помещения подвала			
0.3.1	Помещение подвала	191,22	
0.3.2	Помещение подвала	69,01	
0.3.3	Помещение подвала	6,15	
0.3.4	Помещение подвала	374,87	
0.3.5	Технологическая лестница	28,12	
		669,37	
Итого		1 093,75	

- Примечания:**
1. Допускается изменение конфигурации кабельных трасс в соответствии с архитектурными особенностями помещений.
  2. Размещение оборудования определить по месту в процессе монтажа.
  3. При прокладке кабелей в местах поворота, под углом близким к 90 градусам, радиус изгиба должен быть не менее указанного в паспорте кабельного изделия.
  4. Кабель проложить в гофротрубе в составе ОКЛ к стене, потолку в помещениях в подвесном потолке, в помещениях с потолками под покраску - в закладных.
  5. Кабель в помещении 1.3.2 (Помещение охраны) проложить по стене в ПВХ кабель-канале в составе ОКЛ.
  6. Трубы для слаботоочного стока учтены в данном томе.
  7. Условно-графические обозначения указаны на листе 2.
  8. Звуковые оповещатели должны быть установлены в соответствии с СП 3.13130.2009 п. 4.4:  
 - верхняя часть оповещателя должна быть на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола;  
 - расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
  9. Световые оповещатели должны быть установлены в соответствии с СП 3.13130.2009 п. 5:  
 - эвакуационные знаки пожарной безопасности следует устанавливать на высоте не менее 2 м.

Изм.	Кол. изм.	Лист	Рисован	Подпись	Дата
Резерв			Романова		04.20
Проверил					04.20
Н. контр.					04.20
ГВП					04.20

  

Объект дошкольного и начального образования на 285 мест			Страна	Лист	Листов
План расположения оборудования и кабельных трасс СОУЭ - Подвал			Р	8	

Формат А0 (841x1189мм)