

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>ВЕНТИЛЯЦИЯ</u>							
П1	Приточная установка в составе:	ERATO	ERATO 2/N-5D/1-1/P	"Dospel"	комп.	1		
	а) клапан воздушный	PRV_930x660						
	б) фильтр	FD-EU4/EC2						
	в) воздухонагреватель	NW2/EC2						
	г) вентилятор L=5210 м3/ч, P=450 Па с электро- двигателем N=2,2 кВт, n=2621 об/мин	RH35C/M-90/2P/2.2						
	д) шумоглушитель	DS/EC2						
П2	Приточная установка в составе:	ERATO	ERATO 2/N-5D/1-1/P	"Dospel"	комп.	1		
	а) клапан воздушный	PRV_930x660						
	б) фильтр	FD-EU4/EC2						
	в) воздухонагреватель	NW2/EC2						
	г) вентилятор L=5210 м3/ч, P=450 Па с электро- двигателем N=2,2 кВт, n=2621 об/мин	RH35C/M-90/2P/2.2						
	д) шумоглушитель							
П3	Приточная установка в составе:	ERATO	ERATO 2/N-5D/1-1/P	"Dospel"	комп.	1		
	а) клапан воздушный	PRV_930x660						
	б) фильтр	FD-EU4/EC2						
	в) воздухонагреватель	NW2/EC2						
	г) вентилятор L=5400 м3/ч, P=300 Па с электро- двигателем N=2,2 кВт, n=2621 об/мин	RH35C/M-90/2P/2.2						
	д) шумоглушитель							

Инв.№ подл. Подпись и дата. Взам.инв.№

Оборудование и материалы, приведенные в данной спецификации, должны иметь сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р.  
Стальные трубопроводы и отопительные приборы огрунтовать и окрасить за 2 раза.  
Трубопроводы изолированы "Термафлекс ФРЗ, б=9мм.

						21/2008-2-ОВ.С				
						Капитальный ремонт МОУ лицей №14 экономический				
						по адресу: ул. Круглая, 1, в г. Ростове-на-Дону				
Изм.	Кол.ч.	Лист	N док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов	
						Здание Литер А1		РД	1	8
Рук. группа						Спецификация оборудования				
Разработал	Скачко					изделий и материалов				